

令和5年度 放流水の水質検査結果

施設名: つがる市一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月23日	9月13日	10月11日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日
測定結果取得日			5月9日	6月1日	6月26日	7月27日	9月11日	9月27日	10月27日	11月29日	12月26日	2月1日	3月4日	3月22日
	単位	基準値(自主基準)												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8~8.6	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.5	8.2	8.3	7.8	7.6	7.5
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	2.1	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.8	0.5	<0.5	0.8
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(30以下)	15.0	14.0	16.0	14.0	15.0	15.0	13.0	3.7	6.7	8.9	10.0	19.0
浮遊物質	mg/l	60以下(10以下)	<1	<1	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	<1	1.0	1.0
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
燃含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.000018	-	-	-	-	-

令和5年度 放流水の水質検査結果

施設名:木造稲垣一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月19日	5月17日	6月14日	7月12日	8月23日	9月13日	10月11日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月13日
測定結果取得日			5月9日	6月1日	6月26日	7月27日	9月11日	9月27日	10月27日	11月29日	12月26日	2月1日	3月4日	3月22日
	単位	基準値(自主基準)												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、 亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8~8.6	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.5	8.2	8.3	7.8	7.6	7.5
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	2.1	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.8	0.5	<0.5	0.8
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(30以下)	15.0	14.0	16.0	14.0	15.0	15.0	13.0	3.7	6.7	8.9	10.0	19.0
浮遊物質	mg/l	60以下(10以下)	<1	<1	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	<1	1.0	1.0
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	19.0	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.000018	-	-	-	-	-

令和5年度 放流水の水質検査結果

施設名: 車力一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月8日
測定結果取得日			4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月10日	9月22日	10月12日	11月16日	12月14日	1月11日	2月8日	3月14日
	単位	基準値												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1、2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-
1、1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
1、2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-
1、1、1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
1、1、2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-
1、3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度 (PH)	mg/l	5.8~8.6	7.8	7.6	7.8	8.2	7.6	7.7	7.8	7.9	7.8	8.0	7.9	7.7
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下	2.3	1.0	<1	<1	<1	<1	1.3	<1	<1	<1	<1	1.0
化学的酸素要求量	mg/l	90以下	2.9	2.5	3.2	3.1	2.4	3.3	2.8	2.1	3.3	2.7	1.9	1.9
浮遊物質	mg/l	60以下	8.2	10.0	4.7	1.7	<1	2.2	<1	<1	<1	1.0	1.0	<1
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	0.017	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.00015	-	-	-	-	-