

令和7年度 放流水の水質検査結果

施設名: つがる市一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月18日	3月11日
測定結果取得日			4月28日	5月27日	6月23日	7月28日	8月27日	9月22日	10月27日	11月25日	12月22日	1月27日	2月26日	3月23日
	単位	基準値(自主基準)												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	11.4	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8~8.6	7.2	7.4	7.6	7.3	7.4	7.3	7.3	8.1	7.0	7.8	7.7	7.5
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(30以下)	14.0	12.0	13.0	14.0	14.0	13.0	13.0	3.9	2.3	6.1	7.4	6.7
浮遊物質	mg/l	60以下(10以下)	3.0	<1	1.0	<1	<1	<1	<1	1.0	7.0	1.0	<1	<1
鉱油類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
動植物油類含有量	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-
フェノール類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
大腸菌数	CFU/ml	800以下	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
炭含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.000039	-	-	-	-	-

令和7年度 放流水の水質検査結果

施設名:木造稲垣一般廃棄物最終処分場

別紙 1

採取日			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定結果取得日			4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月18日	3月11日
測定結果取得日			4月28日	5月27日	6月23日	7月28日	8月27日	9月22日	10月27日	11月25日	12月22日	1月27日	2月26日	3月23日
	単位	基準値(自主基準)												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレンレン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8～8.6	7.2	7.4	7.6	7.3	7.4	7.3	7.3	8.1	7.0	7.8	7.7	7.5
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(30以下)	14.0	12.0	13.0	14.0	14.0	13.0	13.0	3.9	2.3	6.1	7.4	6.7
浮遊物質	mg/l	60以下(10以下)	3	<1	1.0	<1	<1	<1	<1	1.0	7.0	1	<1	<1
鉱油類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
動植物油類含有量	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌数	CFU/ml	800以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度 放流水の水質検査結果

施設名:車力一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日							
測定結果取得日			4月10日	5月15日	6月23日	7月10日	8月7日							
	単位	基準値												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1、2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、1、1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、1、2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8～8.6	8.1	7.9	7.7	7.6	7.8							
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	1.8	1.2	<1.0	<1.0	1.1							
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(70以下)	3.3	2.4	5.0	2.4	3.6							
浮遊物質量	mg/l	60以下(10以下)	9.2	2.7	3.8	2.5	1.0							
鉱油類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
動植物油類含有量	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガ含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌数	CFU/ml	800以下	0	0	0	0	0							
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-