

令和3年度 放流水の水質検査結果

施設名: つがる市一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月7日	5月12日	6月10日	7月14日	8月4日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
測定結果取得日			4月12日	5月20日	6月23日	7月29日	8月19日	9月22日	11月11日	11月22日	12月15日	1月25日	2月22日	3月17日
	単位	基準値(自主基準)												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8~8.6	-	7.5	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	7.7	7.3	7.2	7.5
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	-	0.7	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(30以下)	-	11.0	12.0	13.0	14.0	10.0	11.0	12.0	9.5	10.0	11.0	11.0
浮遊物質量	mg/l	60以下(10以下)	-	1.0	1.0	<1	1.0	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-
燃含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-

令和3年度 放流水の水質検査結果

施設名:木造稲垣一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月7日	5月12日	6月10日	7月14日	8月4日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
測定結果取得日			4月12日	5月20日	6月23日	7月29日	8月19日	9月22日	11月11日	11月22日	12月15日	1月25日	2月22日	3月17日
	単位	基準値(自主基準)												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
テオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	9.8	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8~8.6	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	7.7	7.3	7.2	7.5
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	<0.5	0.7	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(30以下)	5.7	11.0	12.0	13.0	14.0	10.0	11.0	12.0	9.5	10.0	11.0	11.0
浮遊物質	mg/l	60以下(10以下)	<1	1.0	1.0	<1	1.0	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-

令和3年度 放流水の水質検査結果

施設名: 車力一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月7日	9月3日	10月2日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日
測定結果取得日			4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月17日	9月21日	10月17日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
	単位	基準値												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1、2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-
1、1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
1、2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-
1、1、1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
1、1、2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-
1、3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	<0.2	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度 (PH)	mg/l	5.8~8.6	7.9	6.8	7.9	7.9	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.0
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下	1.8	<1	<1	1.1	<1	1.7	1.0	2.1	<1	2.2	<1	<1
化学的酸素要求量	mg/l	90以下	1.9	2.3	2.2	2.3	1.0	1.6	3.1	1.9	2.7	2.2	1.5	8.7
浮遊物質	mg/l	60以下	2.0	2.5	7.2	6.7	<1	<1	4.0	2.0	4.2	2.5	1.5	3.2
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	0.00033	-	-	-	-	-	-