

令和4年度 放流水の水質検査結果

施設名: つがる市一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月6日	5月13日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月22日	3月8日
測定結果取得日			4月18日	5月25日	6月17日	7月22日	8月17日	9月20日	10月28日	11月22日	12月20日	1月26日	3月4日	3月18日
	単位	基準値(自主基準)												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	13.4	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8~8.6	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.7	7.1	7.3	7.7	7.4	8.3	8.4
生物学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	1.6	2.8	<0.5	3.2	2.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.7	<0.5	0.5
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(30以下)	12.0	11.0	12.0	13.0	11.0	15.0	19.0	19.0	12.0	17.0	16.0	14.0
浮遊物質	mg/l	60以下(10以下)	<1	1.0	<1	<1	6.0	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	<1
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	18.0	-	-	-	-	-
燃含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.000015	-	-	-	-	-

令和4年度 放流水の水質検査結果

施設名:木造稲垣一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月6日	5月13日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月22日	3月8日
測定結果取得日			4月18日	5月30日	6月17日	7月22日	8月17日	9月20日	10月28日	11月22日	12月20日	1月26日	3月4日	3月18日
	単位	基準値(自主基準)												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
テオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	13.4	-	-	-	-	-
水素イオン濃度(PH)	mg/l	5.8~8.6	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.7	7.1	7.3	7.7	7.4	8.3	8.4
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下(20以下)	1.6	2.8	<0.5	3.2	2.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.7	<0.5	0.5
化学的酸素要求量	mg/l	90以下(30以下)	12.0	11.0	12.0	13.0	11.0	15.0	19.0	19.0	12.0	17.0	16.0	14.0
浮遊物質	mg/l	60以下(10以下)	<1	1.0	<1	<1	6.0	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	<1
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	-	18.0	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.000015	-	-	-	-	-

令和4年度 放流水の水質検査結果

施設名: 車力一般廃棄物最終処分場

別紙 1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月8日	5月20日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
測定結果取得日			4月14日	5月26日	6月9日	7月14日	8月12日	9月16日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
	単位	基準値												
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
有機リン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
1、2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-
1、1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
1、2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-
1、1、1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
1、1、2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-
1、3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度 (PH)	mg/l	5.8~8.6	8.0	7.9	7.6	7.9	7.6	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	7.7	7.9
生物化学的酸素要求量	mg/l	60以下	1.5	1.7	1.5	1.0未満	1.7	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.8	1.0未満
化学的酸素要求量	mg/l	90以下	3.5	2.5	2.6	1.0	3.6	2.5	3.0	1.7	2.1	2.0	2.1	2.4
浮遊物質	mg/l	60以下	8.5	4.0	7.2	2.7	4.5	2.7	1.2	2.5	3.5	6.0	4.2	3.5
鉱油類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-
動植物油類	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm3	3,000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	mg/l	120以下	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	0.04500	-	-	-	-	-	-